

Inbraakwerendheid metal studwand

Om u een idee te geven van de vragen die bij de Helpdesk Bouwbesluit binnenkomen, wordt in elke uitgave van *Bouwkwaliteit in de praktijk* een telefonisch gestelde vraag en antwoord opgenomen. Vraag en antwoord zijn uiteraard geanonimiseerd.

Vraag en antwoord

Tekst Helpdesk Bouwbesluit

OMSCHRIJVING

Inbraakwerendheid metal studwand

VRAAG

In een woongebouw worden metal studwanden toegepast tussen appartementen onderling en tussen appartementen en gemeenschappelijke verkeersruimten. Moeten deze metal studwanden *inbraakwerend* worden uitgevoerd?

ANTWOORD

Nee.

In de tekst van artikel 2.130 van Bouwbesluit 2012 worden woning-scheidende wanden en gesloten delen van bereikbare scheidingsconstructies niet genoemd. De inbraakwerendheidseisen zijn hierop dan ook niet van toepassing. Een metal studwand is niet ge-



lijk te stellen aan een deur, raam of kozijn. De eis uit artikel 2.130 geldt wel voor deuren, ramen of kozijnen die zich bevinden in een dergelijke metal studwand. De regels voor inbraakwerendheid hebben als doel dat nieuw te bouwen woningen worden voorzien van deugdelijk hang- en sluitwerk en van deugdelijke kozijnen waarop dat hang- en sluitwerk is aangebracht. Wordt aan de eisen voldaan dan heeft een gelegenheidsinbreker met gebruikelijk gereedschap in het algemeen ten minste 3 minuten nodig om in de woning in te breken. Het Bouwbesluit gaat dus niet uit van slopen van wanden of inslaan van ramen. Een dergelijke manier van inbreken wordt buiten beschouwing gelaten in de voorschriften.

AANVULLENDE OPMERKINGEN

- Ook het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) eist in deze situaties geen inbraakwerende metal studwanden, maar beveelt toepassing hiervan wel aan wanneer een dergelijke wand bereikbaar is voor inbraak (bijvoorbeeld tussen een gemeenschappelijke verkeersruimte en een woning). Een metal studwand kan inbraakwerend worden uitgevoerd door bijvoorbeeld het toepassen van versterkte gipsplaten of metalen platen in de wand.
- Ook een vlakke houtskeletbouw wand is niet gelijk te stellen aan een deur, raam of kozijn. Pas wanneer een dergelijke wand het karakter krijgt van met panelen gevulde kozijnen is er sprake van een aan een raam, deur of kozijn gelijk te stellen constructieonderdeel.

Toelichting

inbraakwerend
artikel 2.130, Bouwbesluit 2012

Deuren, ramen, kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen in een scheidingsconstructie van een niet-gemeenschappelijke ruimte die volgens NEN 5087 bereikbaar zijn voor inbraak, hebben een volgens NEN 5096 bepaalde inbraakwerendheid die voldoet aan de in die norm aangegeven weerstandsklasse 2.

helpdesk  *Bouwbesluit*

Praktische hulp bij het nieuwe Bouwbesluit. De technische voorschriften waaraan gebouwen moeten voldoen zijn op 1 april 2012 veranderd met het nieuwe Bouwbesluit. In de rubriek Vraag en antwoord wordt elke maand een helpdeskvraag gepubliceerd die is binnengekomen via de helpdesk en die is beantwoord door experts. Deze experts zijn werkzaam bij de Nieman Groep en Geregeld BV.

www.omgevingindepraktijk.nl

Alle gepubliceerde vragen en antwoorden zijn te vinden op de website van *Omgeving in de Praktijk* (www.omgevingindepraktijk.nl) en kunnen door de abonneerders van *Omgeving in de Praktijk* worden geraadpleegd. Abonneerders van *Omgeving in de Praktijk* hebben ook de mogelijkheid om vragen te stellen via de helpdesk op de website.

Deze Vraag en antwoord is geschreven door Marjolein Berghuis met medewerking van Hajé van Egmond.